

ПУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“
ВЛАДЕ ДАНИЛОВИЋА БР.9
ДЕЛ.БР: 11734
ДАТУМ: 12.12.2019.године
ВАЉЕВО

Предшколској Установи „Милица Ножица“, у складу са чланом 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама и упутству из конкурсне документације, достављен је захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН.Бр. 1.2.2/2019 од стране понуђача:

ПИТАЊЕ БР.1 :

- ◆ Према Члану 3.
„Обавезе пружаоца услуга :
 - да о свом трошку обезбеди сву потребну претходну документацију потребну за рад“.На коју преходну документацију потребну за рад се ово односи?

ОДГОВОР БР.1 :

- ◆ Односи се на документацију која је наведена у члану 4 Уговора на страни 21 конкурсне документације (Пружалац услуге се обавезује да обезбеди о свом трошку и у својој режији :
 - Катастарско-топографски план за предметне катастарске парцеле број 5925 и 5927 КО Ваљево – по потреби, у случају да је потребно више података него што садржи постојећи КТП који доставља Инвеститор;
 - Геотехнички елаборат за предметне парцеле;
 - По потреби изврши испитивање постојећег стања конструкције
 - Додатно снимање постојећег стања – по потреби, у случају да снимак постојећег стања који доставља Инвеститор не садржи довољно података).Поред наведеног, обавеза пружаоца услуге се односи и на евентуално додатну документацију која није наведена, а за коју пружалац услуге сматра да му је потребна.

ПИТАЊЕ БР.2 :

- ◆ Да ли трошкови за издавање Услови комуналних кућа и све припадајуће таксе ЦЕОП-а падају на терет Наручиоца или Пружаоца услуга?

ОДГОВОР БР.2 :

- ◆ Трошкови издавања услова комуналних кућа и све припадајуће таксе ЦЕОП-а падају на терет наручиоца.

ПИТАЊЕ БР.3 :

- ◆ У пројектном задатку у делу : ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
„Пројекат електричних инсталација урадити према следећим захтевима :
1) Предвидети место прикључка главног напојног кабла на објекат и место мерно-разводног ормара;“
Да ли се предвиђа израда пројекта приводног кабла од ТС до КПК објекта и да ли је то обавеза Пружаоца услуга?

ОДГОВОР БР.3 :

- ◆ Обавеза Пружаоца услуге је да обезбеди пројектну документацију и потребне дозволе за изградњу приводног кабла, а према условима надлежне ЕД.

ПИТАЊЕ БР.4 :

- ◆ Да ли ћете прихватити лиценцу 314 уместо лиценце 313 пошто оне покривају исту област пројектовања?

ОДГОВОР БР.4 :

- ◆ Наручилац ће прихватити и лиценцу 314 уместо лиценце 313.

Комисија за јавне набавке